

COPIE

Service des eaux de Salvan
Monsieur Marc JACQUIER
La Place 24
1922 Salvan



Entreprise N° : 33182/16768

Sion, le 28 février 2022

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : **22-VS-8840**

V 1



N° d'échantillon : **22-43303**

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Salvan, La Place 24, 1922 Salvan
Personne responsable : Monsieur Michaël JACQUIER, Service des eaux de Salvan, La Place 24, 1922 Salvan

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Salvan
Prélèvement du : 23.02.2022 à 08h30
Date arrivée : 23.02.2022
Effectué par : Monsieur Marc JACQUIER, Responsable du service

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Désignation : Route cantonale
Secteur : 802 - LE TRETIEU
Lieu de prélèvement : 4 - Fontaine; Rue du Village 11 X : 565 949 Y : 105 696

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)

