

COPIE

Service des eaux de Salvan
Monsieur Marc JACQUIER
La Place 24
1922 Salvan



Entreprise N° : 33182/16768

Sion, le 23 juillet 2020

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 20-VS-27472

V 1



N° d'échantillon : 20-87726

ADRESSE(S)

Déposé par :

Service des eaux de Salvan, 1922 Salvan

Personne responsable :

Monsieur Michaël JACQUIER, Service des eaux de Salvan, La Place 24, 1922 Salvan

CONTEXTE

But du contrôle :

Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Salvan

Prélèvement du :

15.07.2020 à 08h30

Date arrivée :

15.07.2020

Effectué par :

Monsieur Marc JACQUIER, Responsable du service

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur :

799 - 1C SALVAN EST - LES GRANGES

Lieu de prélèvement :

4 - Fontaine place du Dailley



RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 1.0 mg/L	Conforme
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	87 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	7.6	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	4.1 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	3.7 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	14.5 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Chlorure	<0.50 mg/L	max. 250.00 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Sulfate	8.10 mg/L	M : max. 50.00 mg/L	
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Nitrate	1.89 mg/L	max. 40.00 mg/L	Conforme
VS-0391-mop	Magnésium	1.96 mg/L		
VS-0391-mop	Sodium	1.96 mg/L	max. 200.00 mg/L	Conforme
VS-0391-mop	Potassium	0.38 mg/L		
VS-0556-MOP	Turbidité	non décelé	max. 1.0 UT/F	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Christian Abbet
Chimiste cantonal adjoint
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Original à : Service des eaux de Salvan, Case postale 10, 1922 Salvan

